

給湯ボイラー清掃整備業務仕様書

この仕様書に定められた事項であっても軽易なものについては、委託者（以下「甲」という。）の指示に従い受託者（以下「乙」という。）が実施するものとする。この場合において、契約金額の増額は行わないものとする。

第1 業務の対象となる給湯ボイラー

(1) 設置場所

久慈市山形町川井 13-70-2

久慈市山形B&G海洋センター

(2) 給湯ボイラーの詳細

設置年月日 昭和 59 年 3 月 31 日

型式 SKT-50、LT-06

製造番号 43577609

2 業務実施の回数

年1回。甲の指示する日時に実施するものとする。

3 点検内容

(1) 燃焼機器（バーナー）

①ドラフト管

⑦バーナータイル

②デフューザー

⑧ノズルチップ

③電極棒

⑨油電磁弁

④着火トランス

⑩オイルポンプ

⑤送風機及びモーター

⑪オイルストレーナー

⑥フレイムアイ

(2) 漏れ

①ふた、穴の取付部

③ねじ込み接続状態

②パッキン状態

(3) 電気回路

①ヒューズ

③配線状態

②端子

④スイッチ、ランプ

(4) ボイラー本体、付属機器

①ボイラー本体、外観

⑤給水装置

②爆発扉

⑥吹出管及び弁

③ステー

⑦煤煙濃度測定装置

④ボイラ内スス状況

(5) 運転状態の確認及び燃焼調整

①着火状態

③振動及び騒音

②燃焼状態

④不着火テスト

(6) ヒーター室内

①給排気設備

③避難設備

②消火設備

④室内整理整頓