

プール濾過装置等の保守点検業務仕様書

1 濾過装置等の台数及び場所

1台 (TSQ-6) 久慈市山形B&G海洋センター

2 点検項目

- (1) 濾過機本体の性能調整
- (2) 機械廻り配管の漏水点検
- (3) ポンプ・ベアリング及びグランドパッキンの点検
- (4) カップリング及びボルトの点検
- (5) ヘアーキャッチャーの点検
- (6) 砂の点検
- (7) 圧力計の点検
- (8) 弁体の点検
- (9) 塩素滅菌器の点検
- (10) 機械腐蝕の状態
- (11) その他

操作方法の指導並びに給排水管及び濾過装置の水抜等越冬対策の指導等。

3 委託業務の処理に使用する補給品は受託者の負担とする。ただし、修理については、委託者の負担とする。

4 保守点検方法

受託者は、年2回、市の指定する日に受託者の指定する技術職員を派遣し、保守点検を行う。

5 点検表の提出

受託者は、保守点検を行ったときは、直ちに点検表を作成して委託者に提出し、その確認を受けるものとする。