

「市長への手紙」HP掲載データ（令和5年8月分）

見出し	0508-2 県道久慈岩泉線（滝～山根間）のトンネル照明
ご意見	県道久慈岩泉線（滝～山根間）のトンネル照明が暗いところがある。 もう少し明るくしてほしい。
回答	管理をしている県北広域振興局土木部に情報提供し、状況を説明したところ「県道久慈岩泉線のトンネル照明については、天候や時間帯により機械的に自動調整されているが、当該照明については規格も古く、現在は製造されていないことから、電灯・電球の交換も困難な状況である。今後、財政状況や優先順位等も勘案しながら、より照度の高いLED照明への灯具交換について検討していきたい」と回答をいただいたところです。市では、道路利用者が安全に通行できるように、引き続き県と協力し、適切な維持管理に取り組んでまいります。
担当課	建設企画課：0194-52-2120